

PYTANIA DO SIWZ

1. Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy § 2 ust.5
Zamawiający w punkcie tym określa sposób przyjęcia paliw do magazynu. **Czy Oferent akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych?** Tzn. Czy Zamawiający będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne granice błędu pomiarowego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku?
2. Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy § 1 ust.1
W punkcie tym Zamawiający określa całkowity wolumen zamówienia podstawowego. **Oferent prosi o podanie średniej oraz minimalnej wielkości jednorazowej dostawy do magazynu Zamawiającego.**
3. Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy § 2 ust.6
W punkcie tym Zamawiający określa, iż f-ra VAT zostanie wystawiona na podstawie pomiaru dokonanego na zbiorniku Zamawiającego oraz protokołu przyjęcia ilościowego paliwa, podpisanego przez przedstawiciela stron. W związku z uwarunkowaniami systemowymi Oferenta, Oferent proponuje, żeby rozliczenie odbyło się w następujący sposób – faktura VAT zostaje wystawiona na podstawie dokumentu wydania z bazy Oferenta w temperaturze rzeczywistej. W przypadku wystąpienia większej różnicy niż dopuszczalna granica błędu pomiarowego określona w pytaniu nr 2 pomiędzy dokumentem wydania z bazy Oferenta z protokołem przyjęcia dostawy, podpisanym przez obie strony, zostanie wystawiona faktura KOREKTA, na ilość przyjęta w temperaturze rzeczywistej, zgodnie z odczytem listwy pomiarowej lub urządzeniem VEEDER-ROOT. **Czy Zamawiający wyraża zgodę na taki system rozliczenia?**