

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

### PYTANIA DO SIWZ

#### **Pyt. 1**

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy § 2 ust.5

Zamawiający w punkcie tym określa sposób przyjęcia paliwa do magazynu. Czy Oferent akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych? Tzn. Czy Zamawiający będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne granice błędu pomiarowego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku?

#### **Pyt.2**

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy § 1 ust. 1

W punkcie tym Zamawiający określa całkowity wolumen zamówienia podstawowego. Oferent prosi o podanie średniej oraz minimalnej wielkości jednorazowej dostawy do magazynu Zamawiającego.

#### **Pyt.3**

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy § 2 ust.6

W punkcie tym Zamawiający określa, iż f-ra VAT zostanie wystawiona na podstawie pomiaru dokonanego na zbiorniku Zamawiającego oraz protokołu przyjęcia ilościowego paliwa, podpisanego przez przedstawicieli stron. W związku z uwarunkowaniami systemowymi Oferenta, Oferent proponuje, żeby rozliczenie odbyło się w następujący sposób – faktura VAT zostaje wystawiona na podstawie dokumentu wydania z bazy Oferenta w temperaturze rzeczywistej. W przypadku wystąpienia większej różnicy niż dopuszczalna granica błędu pomiarowego określona w pytaniu nr 2 pomiędzy dokumentem wydania z bazy Oferenta z protokołem przyjęcia dostawy, podpisanym przez obie strony, zostanie wystawiona faktura KOREKTA, na ilość przyjętą w temperaturze rzeczywistej, zgodnie z odczytem z listwy pomiarowej lub urządzeniem VEEDER-ROOT. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taki system rozliczenia ?